



OZNACZENIA:

- / — / — WODA ZIMNA t=5•10°C;
- - - - - ROZBIÓR WODY CIEPŁEJ t=55•60°C;
- • - • - CYRKULACJA WODY CIEPŁEJ t=45•55°C;
- — — — — ZASILANIE C.O. t1=90°C;
- — — — — POWRÓT CO. t2=70°C

UWAGI:

1. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI: PATRZ CZĘŚĆ OPISOWA DOKUMENTACJI

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH "TADEX" TADEUSZ BUŚKO
66-015 ZIELONA GÓRA, UL. PRZYLEP-JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 18
TEL. 695-607-301

INWESTOR:	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań	ZLECENIE NR:	455/2017
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO NA "KLUB SENIORA" W TOMASZOWIE UL. BRZOSZOWA, DZ. NR 1025, OBRĘB TOMASZOWO 0019 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ŻAGAŃ – OBSZAR WIEJSKI 081009_2	DATA:	03.2017
TEMAT:	RZUT KOTŁOWNI – INSTALACJA C.O. I C.W.U.		BRANŻA: SANITARNA
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	tech. TADEUSZ BUŚKO	25/89/ZG specj. instalac. inżynierska	SKALA: 1:50
KREŚLIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ	ZAP/007/POOS/04 specj. instalac. inżynierska	NR RYS.: 6