

Znak sprawy: GK.7021.7.2.2013

Ogłoszenie

W związku z pytaniami dot. kosztorysu na „**Budowę sieci wodociągowej w m. Tomaszowo**” informuję, że po uzgodnieniu z projektantem zmianie się :

1. materiał z rur PVC na PE o ciśnieniu PN 10 spełniający wymogi rur do przesyłania wody do picia, (pozycja zamienna kosztorysu),
2. w wycenie należy uwzględnić dodatkowo:

„Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 200 mm – 4 szt.” (pozycja , którą należy dopisać do kosztorysu).

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Wójt Gminy Żagań