

Żagań, 28 października 2019 r.

Znak sprawy: GBP.371.1.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **„Remont budynku biblioteki w m. Rudawica, działka nr 349/5, 349/6, 349/9 gm. Żagań”**.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019 r. udzielam odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie Projektu Budowlanego o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź

Inwestor uzupełnia Projekt Budowlany o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 2

Nadproża L 19 w kosztorysie, w projekcie nadproża strunobetonowe, jakie wycenić?

Odpowiedź

Dopuszcza się wycenę nadproży analogicznych na typ L19 do przedstawionych w projekcie z zachowaniem nośności elementu.

Pytanie 3

Brak poz. W kosztorysie ocieplenie wełną mineralną gr. 5cm stropu, jest jedna pozycja.

Pytanie 4

Brak poz. W kosztorysie sufitu z płyt G-K.

Pytanie 5

Brak poz. W kosztorysie podłogi poddasza z płyt OSB na ruszcie drewnianym.

Odpowiedź na pytanie nr 3, 4 i 5

Inwestor zrezygnowała na etapie kosztorysu inwestorskiego z dodatkowego ocieplenia wełną w strefie podsufitowej i zabudowy GK oraz podłogi z płyt OSB na rzecz wzmocnienia sufitów siatką oraz podłogi na poddaszu z istniejących desek

z odzysku, pozycje w przedmiarze robót budowlanych: 1.2.1, 2.3.1. Inwestor zweryfikował w projekcie budowlanym przekroje do projektu.

Pytanie 6

Wywóz gruzu na odległość 2 km, proszę wskazać miejsce?

Odpowiedź

Wywóz gruzu we własnym zakresie, należy wycenić na odległość 11 km, w przedmiarze robót budowlanych poz. 1.2.3, 1.2.4.

Pytanie 7

Brak poz. W kosztorysie, czas pracy rusztowania.

Odpowiedź:

Czas pracy rusztowań uwzględnia pozycja nr 2.6.8 przedmiaru robót budowlanych.

*Elżbieta Stachurska-Dobek
Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej*