

Znak sprawy: **PZP.271. 7 .2013**

Dotyczy: **Wyjaśnienie do SIWZ**

Informuję, że w dniu 13.09.2013r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SIWZ w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Wymianę kotłów w kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w m. Tomaszowo, gm. Żagań**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy mają być drzwi o odporności ogniowej 30 czy 60 min?

Odpowiedź:

Drzwi p-pożarowe istniejące.

Pytanie nr 2

Czy ma być poprawiona wentylacja nawiewna?

Odpowiedź:

Wentylacja nawiewna istniejąca

Pytanie nr 3

Czy ma być zbiornik cwu 300 czy 500L?

Odpowiedź:

Zbiornik cwu. - 300 L

Pytanie nr 4

W skrzyni gazowej nie mieści się zawór MAG-czy ma być dodatkowa skrzynia?

Odpowiedź:

Dodatkowa skrzynka gazowa na zawór MAG.

Pytanie nr 5

Czy oświetlenie kotłowni ma zostać jak obecne?

Odpowiedź:

Oświetlenie kotłowni istniejące

Pytanie nr 6

Kto wykona obliczenia i rysunki potrzebne do UDT?

Odpowiedź:

Wszelkie odbiory powykonawcze obciążają wykonawcę.

Wójt Gminy Żagań

mgr inż. Tomasz Niestuchowski