

Żagań, 23 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OSO.271.4.2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m³ wraz z systemem rozsączania dla budynku nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej w m. Rudawica, dz. nr 349/2, 349/6, 349/9, gm. Żagań”

Nr ogłoszenia: 550909-N-2020 z dnia 2020-06-16

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2020 r. udzielam odpowiedzi na pytanie:

Pytanie:

czy może być oczyszczalnia wykonana z polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuszcza wykonania zbiornika oczyszczalni z polietylenu. Cechą zbiornika z żywicy GRP, jest wysoka odporność na działanie sił gruntowych. Materiał ten gwarantuje prawidłową, bezawaryjną pracę zamontowanych w oczyszczalni złożeń obrotowych.

WÓJT
Leszek Ochrymczuk



Otrzymują:
1. adresat
2. a/a