

Znak sprawy: OSO.271.10.2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Bożków nr 56, gm. Żagań”

Nr ogłoszenia: 764049-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 18.12.2020 r. informuję:

Pytanie dotyczące:

Po wstępnym przeanalizowaniu wydaje się, że załączony przedmiar nie objął wszystkich robót założonych w STWiOR, min.:

SST -02 Uzupełnienie ścian:

- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych
- zamurowanie przebić w ścianach
- wykonanie ścianek działowych

SST – 08 Wymiana grzejników

SST- 09 Instalacja elektryczna

- roboty demontażowe
- badania i pomiary instalacji

Czy nie uwzględnienie tych prac w przedmiarze ma swoje uzasadnienie, należy je uwzględnić w kosztorysie czy uznać za możliwe prace dodatkowe ewentualnie wzięte pod uwagę podczas prac remontowych?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że:

1. zapisy w pozycji SST – 02 oraz SST – 08 w STWiOR, dotyczą prac z których zamawiający zrezygnował i nie będą one realizowane. Należy wycenić prace ujęte w przedmiarze robót- kosztorysie ofertowym;
2. zapisy w pozycji SST-09, dotyczą montażu opraw LED oraz instalacji zasilającej oprawy, zgodnie z warunkami technicznymi dla obiektów pomiary należy wykonać. Pomiary zawrzeć w pozycji 3.3. przedmiaru robót;

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

z up. Wójta
Danuta Michalska
Wójtka Gminy Żagań

