

Znak sprawy: OSO.271.10.2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Bożków nr 56, gm. Żagań”

Nr ogłoszenia: 764049-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 29.12.2020 r. informuję:

Pytanie dotyczące:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wycenienia ww. prac, zwracam się z prośbą o wskazanie przyczyny nieuwzględnienia w kosztorysie zerowym:

1. kosztów usunięcia ziemi z wykopów wewnętrznych na zewnątrz;
2. kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki, gruz, ziemia, drewno;
3. braku pomiarów elektrycznych powykonawczych;
4. braku pozycji „gładzie ścian sufitów pod malowanie farbami zmywalnymi”;
5. braku zbrojenia posadzki sali głównej oraz dylatacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że:

1. koszty usunięcia ziemi z wewnątrz należy uwzględnić w pozycji 1.3 przedmiaru robót;
2. koszty utylizacji należy uwzględnić w pozycji 3.5 przedmiaru robót;
3. zgodnie z warunkami technicznymi dla obiektów pomiary należy wykonać. Pomiary zawrzeć w pozycji 3.3. przedmiaru robót;
4. zamawiający nie przewiduje prac w tym zakresie - malowanie pomieszczeń ma charakter odświeżenia, usunięcia miejscowych pęknięć i ubytków, zawiera się to w pozycji 2.9 przedmiaru robót;
5. posadzkę należy wykonać w wybranej przez wykonawcę technologii. W kosztorysie założono posadzkę z jastrychu cementowego bez zbrojenia. Nakłady rzeczowe pozycji uwzględniają wykonanie i wypełnianie dylatacji.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

J. Kpna

WÓJT
Leszek Ochymczuk