

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: OSO.271.1.2021

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo, Gmina Żagań”

Nr UZP: **2021/BZP 00237198/01** z dnia 19.10.2021 r.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 21.10.2021 r. informuję:

Zapytanie dot. posadzki sportowej

Z uwagi na fakt, iż budowana przez Państwa w hala sportowa jest hala o wymiarach zapewniających pełnowymiarowe boiska do sportów takich jak: siatkówka i koszykówka sugerujemy, aby zamontowana podłoga sportowa posiadała stosowne na tę okoliczność certyfikaty sportowe: FIBA (Federacja Koszykówki) i FIVB (Federacja Siatkówki).

1. Wobec powyższego, czy do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV gr. min 7 mm posiadającą certyfikaty Federacji Sportowych Siatkówki oraz Koszykówki tj. FIVB i FIBA ?
2. Czy Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina sportowa posiadała warstwę użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm, w środku wzmocniona/zbrojona podwójną warstwą siatki wykonaną z nietkanego włókna szklanego, która zabezpieczy wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp.?
3. Czy Zamawiający będzie żądał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej, dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta? Wymóg ten zapewni Państwu bezpośrednią gwarancję producenta oferowanej nawierzchni

sportowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem **B12 POSADZKI, pkt 2.4.Posadzka sportowa sali gimnastycznej**, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej, posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zostać wykonana jako kombi elastyczna, systemowa z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach. Podłoga sportowa jako cały system musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN- PN 14904.

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej
- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego
- Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm
- Grubość warstwy użytkowej – min. 2mm
- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)
- Odbicie piłki – $\geq 90 \%$
- Ścieralność nie większa niż 350 mg
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwegrzybiczne i antybakteryjne
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny
- Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na poziomie P1)
- Certyfikat przynajmniej dwóch z niżej podanych międzynarodowych związków sportowych
- Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/
- Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/
- Certyfikat FIVB /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/
- Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/

• Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać:

- Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904
- Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1
- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

z up. Wójta
Danuta Michalik
Rajonowy Zarząd