

.Żagań, 21 grudnia 2021 r.

**GMINA ŻAGAŃ**  
ul. Armii Krajowej 9  
68 - 100 ŻAGAŃ

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Znak sprawy: OSO.271.6.2021**

**Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo, Gmina Żagań”**

Nr UZP: 2021/BZP 00319234/01 z dnia 16.12.2021 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2021 r. informuję:

**Zapytanie Nr 1 dot. podłogi sportowej**

W związku z ukazaniem się w/w przetargu uprzejmie proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego podłogi sportowej na sali gimnastycznej.

**Pytanie 1.**

Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej Zamawiający będzie wymagał dwóch z poniższych podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- \* Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB?
- \* Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
- \* Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
- \* Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

**Odpowiedź:**

Ponieważ budowana hala sportowa będzie posiadała dwa pełnowymiarowe boiska tj. do siatkówki i do koszykówki, Zamawiający, mając na celu zapewnienie oczekiwanego przez siebie efektu, gwarantującego uzyskanie jak najlepszej jakości, wysokiego standardu, komfortu i trwałości użytkowania oraz maksymalnie długiego dobrego stanu użytkowego nawierzchni sportowych, podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale **B12 POSADZKI, pkt 2.4.Posadzka sportowa sali gimnastycznej,**

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej, zgodnie z którą, posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zostać wykonana jako kombi elastyczna, systemowa z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach. Podłoga sportowa jako cały system musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN- PN 14904.

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej
- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego
- Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm
- Grubość warstwy użytkowej – min. 2mm
- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)
- Odbicie piłki –  $\geq 90\%$
- Ścieralność nie większa niż 350 mg
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwwgrzybiczne i antybakteryjne

Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny
- Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na poziomie P1)

• Certyfikat przynajmniej dwóch z niżej podanych międzynarodowych związków sportowych :

- Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/
- Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/
- Certyfikat FIVB /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/
- Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/
- Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać:

- Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904
- Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1
- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty.

### **Zapytanie Nr 2 dot. Terminu składania ofert**

Pytanie: Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.01.2022 r. z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do dnia 04.01.2022 r.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

### **Zapytanie nr 3 dotyczące projektu umowy**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na:

#### § 13

#### Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
    - a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości **0,01%**, wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
    - b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji w wysokości **0,01%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
    - c) brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości **0,01%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
    - d) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **0,5%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia,

e) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości **0,5%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia.

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości **0,1%**

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek braku zmiany,

g) odstąpienie od całości lub części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

**5%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1,

h) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz zamawiającego zryczałtowaną karę **50 zł** za każdy przypadek niezastosowania się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego w zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia opisanych w specyfikacji warunków zamówienia,

i) zwłokę w przedłożeniu przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami, o których mowa w § 7 ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w § 7 ust. 1 pkt 2), w wysokości **250,00 zł** brutto za każdy dzień zwłoki.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości **150,00** złotych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

b) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości **5%**

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

2. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć **20%**

wynagrodzenia umownego brutto.

3. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**Odpowiedz zamawiającego :**

Zamawiający informuję, że zapisy w § 13 projektu umowy pozostają bez zmian.

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

  
WÓJT  
Leszek Ochrymczuk

