

PZP.271.4.2014

Wyjaśnienie
dot. „Budowy placu zabaw w m. Rudawica gm. Żagań”.

Pytanie nr 1:

Czy urządzenia do przedmiotu zamówienia mają być kotwione w gruncie za pomocą kotew stalowych?

Odpowiedź:

Urządzenia mają być kotwione w gruncie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych.

Pytanie nr 2

Czy urządzenia mają być wykonane z drewna bezrdzeniowego czy drewna klejonego?

Odpowiedź:

Urządzenia mają być wykonane z drzewa litego bezrdzeniowego lub klejonego.

Wójt Gminy Żagań
Tomasz Niestuchowski