
[illegible]

UWAGI:

- 1 - W PROJEKCIE ZASTOSOWANO ARMATURĘ HAWLE DOPUSZCZAM MONTAŻ ARMATURY RÓWNOWAŻNIEJ TECHNICZNE
- 2 - ZALECAM MONTAŻ ZA WĘZŁEM WODOMIERZOWYM ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA MEMBRANOWEGO SYR, TYP 2115, DN 15, do=12mm,  $\alpha=0,38$ ,  $\alpha_c=0,25$ ,  $P_{z\bar{u}}=4,0\text{bar}$
- 3 - WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU STARANIEM I NA KOSZT ŻWIK Sp. z o.o. (OPASKA + ZASUWA + OBUDOWA + SKRZYNIKA ULICZNA)



Investor	<p style="text-align: center;"><b>Gmina Żagań</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań</p>		
Zadanie	<p style="text-align: center;">Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak ul. Boczna, Tomaszowo, gm. Żagań dz. ewid. nr 1033/16, jedn. 081009_2, obręb 0019</p>		
Temat	<p><b>PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO DLA BUDYNKU TYPU BLIŹNIAK NR 1</b></p>	Skala 1 : 100/200	Data: grudzień 2020
Projektant	<p>tech. Tadeusz Buśko upr. 25/89/ZG spec. instalacyjno - inżynierska</p>		Rys Nr
Kreślił	<p>tech. Izabela Szumowska</p>		S/2