

Żagań, 9 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: GKR.7021.104.2020.AR

Dotyczy: „Doposażenie zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bożnowie”.

W odpowiedzi na maila z dnia 8.12.2020 r. udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dotyczy poz. 1 - szafa chłodnicza-mroźnicza, czy Zamawiający wymaga szafy o temperaturze minimalnej -20 stopni Celsjusza czy - 2 stopnie Celsjusza?

Zamawiający wymaga szafy o temperaturze minimalnej – 20 stopni Celsjusza.

2. Dotyczy poz. 3 - stół z basenem, czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne basenu ok. 686x470x300 mm?

Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne basenu ok. 686x470x300 mm.

WÓJT
Leszek Gehrymczuk

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a